



# Certificat

## Certificate

### Détecteurs Avertisseurs Autonomes de fumée

#### ADMISSION

Numéro du certificat : 111-0/EH du 07/04/2014

<b>Nature et date de la décision</b>
ADMISSION
N : 111-0/EH
du 07/04/2014

**La Société :** SPRUE SAFETY PRODUCTS Ltd  
Vanguard Centre  
Sir William Lyons Road - CV4 7EZ  
Coventry  
UNITED KINGDOM

<b>Date de fin de validité du</b>
30/04/2017

**Titulaire numéro :** EH

**Usine :** Baoan, SHENZHEN - CHINE

est autorisée à apposer la marque NF sur les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

Désignation commerciale : **ST-AE625-FR**  
Marque commerciale : **ANGELEYE**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes aux normes et spécifications complémentaires tel que spécifié dans le référentiel de certification NF 292 ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 292.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.

#### Caractéristiques certifiées essentielles :

- Ce produit utilise le principe de diffusion ou de transmission de la lumière. Il ne comporte pas de substances radioactives.
- Le DAAF est livré avec une pile (ou batterie), une fiche informative, une notice d'installation et de maintenance claire et explicite.
- Ergonomie validée de manière à limiter les risques de mauvaise utilisation («oubli» de la pile, montage de la pile à l'envers...).
- Le marquage du produit et la documentation accompagnant le produit sont rédigés en français (au minimum).
- Type de montage : **Mural ou plafonnier**





## Détecteurs Avertisseurs Autonomes de fumée

# Certificat

## Certificate

### ADMISSION

Numéro du certificat : 111-0/EH du 07/04/2014

- Source d'alimentation principale :
  - Interne au dispositif par pile Alcaline 1,5 V - 3250 mAh
  - Interne au dispositif par pile Alcaline 1,5 V - 3480 mAh
  - Interne au dispositif par pile Alcaline 1,5 V - 3100 mAh
  
- Autonomie : **5 ans**
- Dispositif interconnectable : **NON**
- Prévu pour installation dans un camping-car : **OUI**
- Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes : **NON**
- Liaison radio : **NON**
- Indicateur d'alarme individuelle : **OUI**
- Dispositif de neutralisation d'alarme : **OUI**
- Option accessibilité : **NON**
- Le producteur du DAAF adhère à un éco-organisme pour l'élimination des déchets et la protection de l'environnement
- Le bénéficiaire de ce certificat met à disposition du consommateur un service d'assistance téléphonique

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 14604 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément au règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011.

Ce certificat NF est valable jusqu'au **30/04/2017** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF 292.

La Directrice Générale

Florence MEAUX