

Sprue Safety Products Ltd.
Vanguard Centre
Sir William Lyons Road
Coventry CV4 7EZ UK



Tel +44 (0)2476 323232
Fax +44 (0)2476 693610
Email info@sprue.com
Web www.sprue.com

Déclaration des Performances

Selon le règlement des produits de construction UE N° 305/2011

Sprue Safety Products - ST-625 et variantes

1. Code d'identification du produit type:

AngelEye ST-AE625-FR
Fireangel ST-625-FR
Fireangel ST-625

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Dispositif d'alarme de fumée à technologie optique Thermoptek dédiées aux applications résidentielles

3. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant:

Sprue Safety Products Ltd
Vanguard Centre
Sir William Lyons Road
Coventry
CV4 7EZ
UK

4. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

EN 14604:2005+AC2008

Organisme notifié certificateur: AFNOR Certification,
11, rue Francais de Pressence,
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France

L'organisme notifié a réalisé les essais type du produit, l'inspection initiale du site de production et le contrôle de la fabrication par une surveillance d'évaluation permanente et a validé le contrôle de la production en usine et a délivré un certificat de conformité CE

Certificat de conformité:

0333-CPR-292075

5. Performances déclarées

Toutes les exigences y compris les caractéristiques essentielles et leur performances correspondantes pour le(les) usage(s) prévu(s) tel(s) que décrits en paragraphe 2 et conformément aux caractéristiques essentielles listées dans le tableau ci-dessous (paragraphe 6)

Products That
Save Lives

A SPRUE AEGIS plc company

BRK
DICON™
FireAngel®
First Alert®

Registered Office Bridge House, 4
Borough High Street, London SE1 9QR

Registered No 3641019

VAT No GB 765 3419 14

Sprue Safety Products Ltd.
 Vanguard Centre
 Sir William Lyons Road
 Coventry CV4 7EZ UK



Tel +44 (0)2476 323232
Fax +44 (0)2476 693610
Email info@sprue.com
Web www.sprue.com

6. Les performances du produit identifié en paragraphes 1 et 2 sont conformes aux performances déclarés en paragraphe 5

Description	EN14604:2005 Clause	Performance
Conformité; indicateur d'alarme individuel, étalonnage, composants remplaçables par l'utilisateur, source d'alimentation principale, exigences de sécurité électrique, dispositif d'essai individuel de série, signaux d'alarme de fumée, capacité de la batterie	4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.12, 4.15	Conforme
Protection contre la pénétration de corps étrangers	4.16	Conforme
Exigences supplémentaires pour les dispositifs d'alarme de fume contrôlés par logiciel	4.17	Conforme
Marquage et informations	4.19	Conforme
Répétabilité, influence de la direction, sensibilité initiale, influence des courants d'air, éblouissement	5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6	Conforme
Chaleur sèche, froid, Chaleur humide, corrosion au dioxyde de soufre, impact, vibrations (fonctionnel), vibrations (endurance)	5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13	Conforme
décharge électrostatique, champ électromagnétique rayonné	5.14b, 5.14c	Conforme
Sensibilité aux feux	5.15	Conforme
Signal de défaut batterie; puissance acoustique, durabilité du dispositif sonore, dispositif de neutralisation d'alarme (optionel) , variations de tension d'alimentation, inversion de polarité	5.16, 5.17, 5.18, 5.20, 5.21, 5.22	Conforme
Sécurité électrique	5.24	Conforme
Véhicules de loisir	Annexe L	Conforme

Signé pour et au nom du distributeur par

.....
 Ian Ballinger
 Manager de Certification
 Coventry
 15th July 2014

Document ref – SADOPST-625-01

Products That
 Save Lives
 A SPRUE AEGIS plc company



Registered Office Bridge House, 4
 Borough High Street, London SE1 9QR
Registered No 3641019
VAT No GB 765 3419 14